



АО «Газпромнефть-Терминал»
 Юридический адрес: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 80, тел. 8(383)218-94-84
 Фактический адрес: Омская нефтебаза
 Российская Федерация, 644040, Омская область, г. Омск, переулок Нефтяной, 2, тел.8(381)267-35-88

Производитель: АО «Газпромнефть-Омский НПЗ»
 Российская Федерация, 644040, г. Омск, пр. Губкина, д. 1



ПАСПОРТ № 2645

Условное обозначение: Топливо котельное (мазут) марка ТКМ-16 с серой 2,0 %, зольное по ТУ 38.401-58-74-2005 с изм.1-4 с изм.1-4 ОКП: 02 5211
 Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.ДД01.В.00130/18 срок действия с 02.11.2018 по 25.10.2021

Номер партии: _____ 2645/Омск _____
 Номер резервуара: _____ РВС №1 _____
 Уровень наполнения (мм): _____ 5282 _____
 Размер партии (кг): _____ 1440984 _____

Дата изготовления: _____ 05.12.2018 г.
 Дата отбора пробы: _____ 05.12.2018 г.
 Дата проведения испытаний: _____ 06.12.2018 г.
 Дата оформления паспорта: _____ 06.12.2018 г.
 Отбор проб произведен по: _____ ГОСТ 2517-2012 с изм. 1

№	Наименование показателя	Норма по ТР ТС	Норма по документу	Фактическое значение
1	Вязкость при 80°C, не более:	-	16,0	12,8
**	условная, градусы ВУ	-	118,00	96,89
*	кинематическая, мм ² /с	-	-	-
2*	Зольность, %, не более	-	0,140	0,035
3*	Массовая доля механических примесей, %, не более	-	1,0	0,034
4**	Массовая доля воды, %, не более	-	1,0	0,5
5*	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	-	Отсутствие	Отсутствие
6**	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	90	110	178
7**	Массовая доля серы, %, не более	3,5	2,00	1,31
8**	Температура застывания, °С, не выше	-	38	9
9*	Теплота сгорания (нижшая) в пересчете на сухое топливо (не браковочная), кДж/кг (ккал/кг), не менее	-	40530 (9680)	40934
10**	Плотность при 15 °С, кг/м ³	-	Не нормируется	984,4
11*	Содержание сероводорода, ppm (мг/кг), не более	10	10	2,93
12*	Выход фракции, выкипающей до 350 °С, % об., не более	17	17	13

* По данным паспорта: АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» № 18024501 от 05.12.2018 г.

** По данным протокола испытаний: № 7209/1 от 06.12.2018 г. Испытательный центр Сибирского региона ООО «Газпромнефть-Лаборатория»
 Испытательная лаборатория Омск

Заключение: Топливо котельное (мазут) марка ТКМ-16 с серой 2,0 %, зольное соответствует требованиям:
 - Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826),
 - ТУ 38.401-58-74-2005 с изм.1-4 с изм.1-4.

Уполномоченное лицо: _____
 (Ф.И.О.) _____ подпись

Дата и время выдачи паспорта: _____
 Накладная: _____

М.П.