



ЛУКОЙЛ

нефтяная компания

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 132

Фракция дизельного топлива, летняя по СТО 45784016-002-2020:

ФДТ-Л по СТО 45784016-002-2020

Код ОКПД2	19.20.27.110	
Дата изготовления продукта:	17.09.2020 г. - 23.09.2020 г.	
Дата отбора:	24.09.2020 г.	
Место отбора:	PBC-5	Лаборатория аккредитована
Номер партии:	45	Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц
Уровень наполнения емкости (см):	302	№ RA.RU.21BE01
Масса брутто / Масса нетто (т):	1120/1000	
Дата проведения испытаний:	24.09.2020 г. - 25.09.2020 г.	
Протокол испытаний:	№ 138 от 25.09.2020 г.	
Дата выдачи паспорта:	25.09.2020 г.	

№ п/п	Наименование показателя	Норма СТО 45784016-002-2020 (ФДТ-Л)	Фактические данные	Метод испытания (обозначение НД)
1*	Цетановое число, ц. ед.	не менее 47,0	53,2	ГОСТ 32508-2013
2	Фракционный состав:			
	50 % перегоняется при температуре, °C	не выше 280,0	254,0	ГОСТ 2177-99 (метод А)
	96 % перегоняется при температуре, °C	не выше 360,0	345,5	
3	Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	не более 4,0	2,366	ГОСТ 33-2016
4	Предельная температура фильтруемости, °C	не выше минус 5	минус 12	ГОСТ 22254-92
5	Температура вспышки в закрытом тигле, °C	не ниже 45	47	ГОСТ 6356-75
6*	Массовая доля серы, мг/кг	не более 1500	1316	ГОСТ Р 51947-2002
7	Испытание на медной пластинке (3 часа при 50°C)	Выдерживает Класс 1	Выдерживает Класс 1	ГОСТ 6321-92
8	Коксуемость 10 % остатка разгонки, % (по массе)	не более 0,20	0,02	ГОСТ 19932-99
9	Содержание воды, мг/кг	не более 100	менее 30	ISO 12937:2000
10	Плотность при 20 °C, кг/м ³	не более 850,0	823,0	ГОСТ 3900-85
11	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °C, мкм	не нормируется (определение обязательно)	627	ГОСТ ISO 12156-1-2012

Паспорт выдан на основании протокола испытания Товарной лаборатории ТПП "Урайнефтегаз"

* Показатели, не входящие в область аккредитации лаборатории.

Заключение: Качество продукции соответствует СТО 45784016-002-2020

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям указанного стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок хранения ФДТ- один год со дня изготовления.

Директор НПЗ (Главный инженер НПЗ)

ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"
ТПП "Урайнефтегаз"
С.П. Горлов
НПЗ